

Mánuður	Mánaðar- framleiðsla (tonn)	Hreinsað kergas frá háfum þurrhreinivirkja				Ræstiloft kerskála			Heildarlosun alls		
		HF	F í ryki*	Ryk	SO ₂	HF	F í ryki*	Ryk	Flúor	Ryk	SO ₂
		(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)	(Kg/tAl)
janúar	25650	0,06	0,01	0,10	10,75	0,18	0,03	0,49	0,29	0,59	10,93
febrúar	23138	0,07	0,01	0,12	11,45	0,18	0,03	0,50	0,30	0,61	11,63
mars	24492	0,05	0,02	0,14	10,50	0,18	0,03	0,49	0,28	0,63	10,68
apríl											
maí											
júní											
júlí											
ágúst											
september											
október											
nóvember											
desember											
Uppsafnað meðaltal 2014	73280	0,06	0,01	0,12	10,9	0,18	0,03	0,49	0,29	0,61	11,1

* Samkvæmt mælingum á ryki frá háfum annarsvegar og úr ræstiloftsmælingum hinsvegar.

Mánuður	Meðaltal fjarlægðra þekja		Ristíðni per kerdag
	Meðaltal skv	Hlutfallsleg	
janúar	27,6	99,77%	0,061
febrúar	28,5	99,76%	0,050
mars	26,3	99,78%	0,053
apríl			
maí			
júní			
júlí			
ágúst			
september			
október			
nóvember			
desember			
Uppsafnað meðaltal 2014	27,5	99,77%	0,055

Kælivatnsmælingar		Olía og feiti (mg/l)
Fyrri	Steypuskáli	
	Afriðlar	<0,5 ppm
Seinni	Steypuskáli	
	Afriðlar	

Affallsmælingar - júní		
Ál	Flúor	Svifagnir
(<20mg/l)	(<50mg/l)	(<50mg/l)
(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
<0,10	0,3	5,0
3,30	10,5	69,0
1,90	10,4	21,0
0,25	2,2	7,0

Athugasemdir með skýrslu: Affallssýni úr frárennislístútum voru innan þeirra marka sem sett eru í starfsleyfi, sbr. töflu að ofan, að undanskildum svífögnum í mælipunkti 2. Um er að ræða punktsýni en niðurstöður sjálfvirkrar sýnatöku, 100 ml/klst, í 48 klst á eftir voru undir viðmiðunarmörkum eða 10 mg/l. Rekstur þurrhreinivirkja gekk vel á 1. ársfjórðungi og stöðvanir eða skerðingar á hreinivirkni þeirra í lágmarki. Í janúar var ein tilkynningar send og tvær í mars. Allar tilkynningar voru sendar vegna viðhalds í þurrhreinivirkni 1. þann 7. janúar vegna viðhalds í einum af fjórum

Mánuður	Skert afsog þurrhreinivirkja 0-80%							
	Hreinsivirki 1		Hreinsivirki 2		Hreinsivirki 3		Hreinsivirki 4	
	Tími (klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (klst:min)	Fjöldi skipta
janúar	02:00	1	00:00	0	00:20	1	00:00	0
febrúar	00:20	1	00:00	0	00:00	0	00:00	0
mars	03:40	2	00:00	0	00:50	1	00:00	0
apríl								
maí								
júní								
júlí								
ágúst								
september								
október								
nóvember								
desember								
Uppsöfnuð stöðvun 2014	06:00	4	00:00	0	01:10	2	00:00	0

Mánuður	Skert afsog þurrhreinivirkja 80-100%							
	Hreinsivirki 1		Hreinsivirki 2		Hreinsivirki 3		Hreinsivirki 4	
	Tími (d:klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (d:klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (d:klst:min)	Fjöldi skipta	Tími (d:klst:min)	Fjöldi skipta
janúar	0:00:10	1	0:00:00	0	0:02:30	2	0:10:50	6
febrúar	0:02:00	1	0:00:00	0	1:23:58	1	0:00:00	0
mars	0:00:50	1	0:00:40	1	0:18:10	4	8:00:42	3
apríl								
maí								
júní								
júlí								
ágúst								
september								
október								
nóvember								
desember								
Uppsöfnuð skerðing 2014	0:03:00	3	0:00:40	1	2:20:38	7	8:11:32	9