

**Athugasemdir frá Umhverfis og skipulagssviðs Reykjanesbæjar bárust með tölvupósti 10. des. 2012**

Sæl vertu og takk fyrir þetta

Finnst ykkur ekki að það mætti koma fram að í Reykjanesbæ er rúmlega 42% (persónueiningar) fráveitu sem fer í gegnum hreinsistöð (60 % ef miðað er við íbúðir) og önnur 20% sem fara - 2 metrar undir stórstreymisfjöru og einungis um 14% sem fer hvorki í gegnum hreinsistöð, né fara niður fyrir stórstreymisfjöru. Við smábátahöfnina er ein útrás sem ekki hefur verið farið í og það er vegna framkvæmda í Helguvík og því finnst mér þetta orðalag frekar einkennilegt.

Hver er rétta leiðin til að koma þessum athugasemdum á framfæri ??

Kveðja

---

Guðlaugur H. Sigurjónsson  
Framkvæmdarstjóri Umhverfis og skipulagssviðs  
Reykjanesbæjar  
Tjarnargötu 12, IS - 230 Reykjanesbæ  
Netfang / e-mail [guðlaugur.h.sigurjonsson@reykjanesbaer.is](mailto:guðlaugur.h.sigurjonsson@reykjanesbaer.is)  
Sími /telephone +354 421 6700  
Beint innval / direct line +354 421 6739  
Fax +354 421 4667  
Veffang [reykjanesbaer.is](http://reykjanesbaer.is)