

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Bolungarvík



UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	8.6.2016	Ábyrgðarmaður eftirlits	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Skeljungur	Eftirlitsmaður		
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Önundur Jónsson	ÍSAT nr.	51.51.0	
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	308595,844	634793,349

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit fannst ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitið hófst á fundi og farið var yfir rekstrarhandbók og mánaðarblöð fyrir stöð Skeljungs hf. í Boungarvík. Ekki eru gerðar athugasemdir við skráningar í stöðinni.

Stöðin stendur tóm og ónotuð eftir að rekstraraðili flutti birgðahald sitt yfir á Ísafjörð. Rekstraraðili hefur skilað inn skýrslu um framkvæmd rekstrarstöðvunar, þar kemur fram að geymar standa tómir og mannop þannig að lofti um geymana. Lagnir eru frátengdar og tómar. Löndunarlagnir frá bryggju og upp í olíubirgðastöðina hafa verið fjarlægðar. Olíuskilja hefur verið hreinsuð og kvittun þar um hjá Umhverfisstofnun. Dæluhús stendur læst og traust girðing eru um stöðina.

Á meðan olíubirgðastöðin er með gilt starfsleyfi skal hafa eftirlit með mengunarvörnum stöðvarinnar og skrá niðurstöður á þarf til gerð mánaðarblöð Skeljungs hf.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Gengið var um olíubirgðastöðina, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró), olíuskilja og fráveitumál.

Girðingar og hlið voru í góðu lagi.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 07.07.2016

Gottskálk Friðgeirsson