

Olíudreifing ehf
Gestur Guðjónsson / Gunnar Jónsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 10. desember 2013
Tilvísun: UST20130200007/gf

Varðar þrýstiprófanir á lögn 350.60.00X í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. í Grundarfirði

Umhverfisstofnun hefur borist niðurstöður þrýstiprófana á lögn nr. 350.60.00X í olíubirgðastöð Olíudreifingar í Grundarfirði. Lögnin er afgreiðslulögn frá olíubirgðastöðinni og niður á bryggju.

Prófun fór fram samhliða þrýstiprófunum á öðrum lögnum í stöðinni þann 13. nóvember sl. 350.60.00X og 350.60.00 voru þrýstiprófaðar saman með því að opnaður var loki á milli þeirra. Fram kemur að þrýstingi var lyft upp fyrir 1 l bór og var þrýstingur látinn standa á lögnunum í um 4 klst. Niðurstöður prófunarinnar má sjá að meðfylgjandi gögnum.

Umhverfisstofnun samþykkir að lögnin hafi staðist þrýstiprófanir og heimilar notkun á henni.

Virðingarfyllst


Gottskálk Friðgeirsson


Sigríður Kristjánsdóttir
teymisstjóri

Afrit:

Heilbrigðisnefnd Vesturlandssvæðis



Þrýstiprófun
EB 5.2.1.4

NR xxxxx

Staður : ODR Granduþjóðar Flotolia

Fastanúmer geymis
 Auðkenni lagnar : 6000x

Ástæða þrýstiprófunar: Nýsmíð Útleik
 Reglubundin eftirlit Annað hvad?

Tími	Mælir 1	Mælir 2	Prófunaraðferð
kl: 15:52 dags 12/11/13	11	11	<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 17:01 dags 12/11/13	10,9	10,9	<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 17:55 dags 12/11/13	10,7	10,7	<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 18:57 dags 12/11/13	10,5	10,6	<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti

Niðurstaða : Í lagi
 Ekki í lagi

Framkvæmt af : Ólaf Þór

Vottunaraðili : þommas - Þungþósson

Frummið Rekstraraðili
1. afrit Málurferling
2. afrit Framkvæmaraðili

Location : _____

Tanks ID
 Pipe's ID : _____

Reason: New Inspection
 Regular check Other, what?

Time	Meter 1	Meter 2	Method
hr: : date /			<input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Fuel
hr: : date /			<input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Fuel
hr: : date /			<input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Fuel
hr: : date /			<input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Fuel

Result : OK
 Not OK

Executed by : _____

Surveyor : _____

10. desember 2013



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarnæftirlit

Ólaf Þór