

Samantekt ársfjórðungsmælinga á frárennsli Becromal 2014

Efnastyrkur í heildarfrárennsli (PWW + Preox)

Efnastyrkur í Heildarfrárennsli til sjávar	I			II			III		
	Þri 21.1.2014 LOSAD STYRKUR	Mið 22.1.2014 LOSAD STYRKUR	Fim 23.1.2014 LOSAD STYRKUR	Mán 31.3.2014 LOSAD STYRKUR	Þri 1.4.2014 LOSAD STYRKUR	Mið 2.4.2014 LOSAD STYRKUR	Mán 25.8.2014 LOSAD STYRKUR	Þri 26.8.2014 LOSAD STYRKUR	Mið 27.8.2014 LOSAD STYRKUR
COD	25,8 mg/L	15,7 mg/L	13,9 mg/L	33,4 mg/L	29,0 mg/L	19,4 mg/L	20,1 mg/L	30,6 mg/L	25,8 mg/L
TSS	29,4 mg/L	34,0 mg/L	28,5 mg/L	50,8 mg/L	62,3 mg/L	44,8 mg/L	46,2 mg/L	22,7 mg/L	57,7 mg/L
P	23,3 mg/L	34,1 mg/L	20,7 mg/L	35,8 mg/L	76,3 mg/L	49,0 mg/L	28,6 mg/L	14,9 mg/L	43,1 mg/L
Al	3,1 mg/L	4,0 mg/L	2,8 mg/L	4,0 mg/L	6,4 mg/L	5,4 mg/L	3,9 mg/L	3,0 mg/L	5,8 mg/L
N	2,9 mg/L	3,4 mg/L	2,7 mg/L	5,7 mg/L	7,0 mg/L	4,8 mg/L	4,7 mg/L	3,5 mg/L	4,6 mg/L
Rennsli vinnsluvatn (PWW)	897	1.451	922	1.244	1.388	1.461	1027	567	1040
Rennsli Preox	843	854	859	882	882	882	1019	1008	1015
Heildarfrárennsli	1.740	2.305	1.781	2.126	2.270	2.343	2.046	1.575	2.055
Nr. Machines	50,5	52,2	52,4	49	49	49	56,6	56	56,4

IV					
Mán 1.12.2014 LOSAD STYRKUR	Þri 2.12.2014 LOSAD STYRKUR	Mið 3.12.2014 LOSAD STYRKUR	Meðaltal 2014 LOSAD STYRKUR	<i>Min</i>	<i>Max</i>
25,2 mg/L	20,3 mg/L	29,7 mg/L	24,1 mg/L	13,9 mg/L	33,4 mg/L
44,9 mg/L	46,4 mg/L	62,9 mg/L	44,2 mg/L	22,7 mg/L	62,9 mg/L
19,5 mg/L	24,5 mg/L	47,8 mg/L	34,8 mg/L	14,9 mg/L	76,3 mg/L
5,9 mg/L	6,3 mg/L	7,9 mg/L	4,9 mg/L	2,8 mg/L	7,9 mg/L
3,9 mg/L	4,6 mg/L	4,7 mg/L	4,4 mg/L	2,7 mg/L	7,0 mg/L
620	679	787	1.007	567	1.461
954	990	990	932	843	1.019
1.574	1.669	1.777	1.938	1.574	2.343
53	55	55	53	49	57

[m³/day][m³/day][m³/day]