

Malbikunarstöð Akureyrarbæjar  
Miðhúsavegi  
600 Akureyri

Umhverfisstofnun



Akureyri, 16. desember 2013  
Tilvísun: UST20111100142/gsá

### Staðfesting á úrbótum móttokin - máli lokið

Umhverfisstofnun vísar í bréf með eftirlitsskýrslu, dagsett 8. nóvember 2011, þar sem fjallað er um sex frávik sem komu fram við eftirlit 14. september 2011. Þann 8. desember 2011 barst Umhverfisstofnun áætlun frá rekstraraðila um úrbætur vegna þessara sex frávika og var áætlunin samþykkt af stofnuninni sama dag. Við reglubundið eftirlit Umhverfisstofnunar árið 2012 var staðfest að úrbótum vegna fjögurra frávika er nú lokið en gefin var frestur til **27. mars 2013** til að ljúka úrbótum við þau tvö frávik sem eftir stóðu, hvað varðar botnþykktarmælingu á geymum stöðvarinnar og að viðbragðsáætlun sé til staðar til að taka á hugsanlegum hættum vegna bráðamengunar.

Þann 8. apríl 2013 sl. barst Umhverfisstofnun staðfesting rekstaraðila um að búið væri að botnþykktarmæla geyma stöðvarinnar og þann 30. maí sl. barst stofnuninni með tölvupósti, afrit af neyðar- og viðbragðsáætlun. Umhverfisstofnun hefur móttekið þau gögn sem um ræðir lítur svo á að þetta séu fullnægjandi úrbætur og ekki verður aðhafst frekar hvað þessi frávik varðar af hálfu Umhverfisstofnunar.

**Úrbótum vegna frávika eftirlits ársins 2011 er nú lokið.**

Virðingarfyllst

*Sigrún Agústsdóttir*  
Sigrún Agústsdóttir  
Sviðsstjóri

*G. Stella Árnadóttir*  
Guðbjörg Stella Árnadóttir  
Sérfræðingur