

Skeljungur hf.  
Bergsteinn Hjörleifsson  
Borgartúni 26  
105 Reykjavík


Reykjavík 2. desember 2019  
UST201901-243/Á.M.  
08.06.02

### Varðar þrýstiprófanir á tveimur olíulögnum í olíubirgðastöð Skeljungs í Grindavík

Þann 2. desember 2019 bárust Umhverfisstofnun tvær þrýstimælingar á olíulögnum í starfsstöð Skeljungs í Grindavík. Lagnirnar geyma skipagasolíu (MGO) og gasolíu (AGO). Númer lagnanna eru 3“ lögn AGO og 4“ lögn MGO. Vinnuþrýstingur á lögnunum er 6 bör en þrýstingur var hækkaður í rúm 10 bör fyrir þrýstiprófanirnar. Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla var í höndum Steinars Guðnarssonar, stöðvarstjóra Skeljungs.

Meðfylgjandi eru samantektarblöð um prófanir. Allar lagnir stóðust prófanir

Virðingarfyllt



Ásta Maack  
Sérfræðingur



Halla Einarsdóttir  
Verkfræðingur

Afrit: Heilbrigðisnefnd Suðurnesja

# ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Birgðastöð Grindavík		Dags. prófuna:	29.11.19	
Prófunarlota:	1	Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
21599	4"	6	Afgreiðsla	6	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Olía
21599	3"	6	Afgreiðsla	6	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Olía

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	0,5	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:


Undirskrift framkvæmdaaðila:

Steinn Guðnason

Undirskrift eftirlitsmans:

Ad Mach

Samþykkið 2.12.19  
- Ad Mach

**ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA**

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tæknipjónustu



Númer prófunarlotu: 1 ( 3<sup>o</sup> Lögn AGO )

Skráning hefst:		Tími:			Dags:				
Skráningu líkur:		Tími:			Dags:				
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	14 <sup>00</sup>	10 bar	2°C	2°C	24				
2	14 <sup>30</sup>	10,1"	2°C	2°C	25				
3	15 <sup>00</sup>	10,2"	2°C	2°C	26				
4	15 <sup>30</sup>	10,2"	2,5°C	2,5°C	27				
5	16 <sup>00</sup>	10 "	2°C	2°C	28				
6	16 <sup>30</sup>	9,5	1,5°C	1,5°C	29				
7	17 <sup>00</sup>	9,5	1,5°C	1,5°C	30				
8	17 <sup>30</sup>	9,2	1,0°C	1,0°C	31				
9	18 <sup>00</sup>	9,2	1,0°C	1,0°C	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af:

*Steinar Guðnason*  
Steinar Guðnason

# ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu


 Númer prófunarlotu: 1 ( 4" Lögn MGO )

Skráning hefst:		Tími:			Dags:				
Skráningu líkur:		Tími:			Dags:				
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	09 <sup>30</sup>	10,2 bar	1,5°C	1,5°C	24				
2	10 <sup>00</sup>	10,2"	1,5°C	1,5°C	25				
3	10 <sup>30</sup>	10,2"	1,5°C	1,5°C	26				
4	11 <sup>00</sup>	10,4"	2°C	2°C	27				
5	11 <sup>30</sup>	10,5"	2°C	2°C	28				
6	12 <sup>00</sup>	10,5"	2,5°C	2,5°C	29				
7	12 <sup>30</sup>	10,5"	2,5°C	2,5°C	30				
8	13 <sup>00</sup>	10,5"	2,5°C	2,5°C	31				
9	13 <sup>30</sup>	10,4"	2,5°C	2,5°C	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af:


 Steinar Guðnason