

Mánuður	Mánaðar- framleiðsla (tonn)	Hreinsað kergas frá háfum þurrhreinivirkja				Ræstiloft kerskála			Heildarlosun alls		
		HF (Kg/tAl)	F í ryki* (Kg/tAl)	Ryk (Kg/tAl)	SO ₂ (Kg/tAl)	HF (Kg/tAl)	F í ryki** (Kg/tAl)	Ryk (Kg/tAl)	Flúor (Kg/tAl)	Ryk (Kg/tAl)	SO ₂ *** (Kg/tAl)
janúar	27.190	0,05	0,01	0,10	8,50	0,19	0,06	0,50	0,32	0,60	8,70
febrúar	23.994	0,08	0,01	0,17	8,92	0,24	0,07	0,50	0,40	0,67	9,12
mars	26.785	0,06	0,01	0,14	8,63	0,22	0,07	0,50	0,36	0,64	8,83
apríl											
maí											
júní											
júlí											
ágúst											
september											
október											
nóvember											
desember											
Uppsafnað meðaltal 2018	77.969	0,06	0,01	0,14	8,7	0,22	0,07	0,50	0,36	0,64	8,9
Starfsleyfismörk sem ársmeðaltal									<0,47	<1,0	<18,0
Starfsleyfismörk sem mánaðarmeðaltal									<0,7	<1,3	<18,0

* Flúor í ryki reiknast sem 6,7% af mældu ryki.

** Flúor í ryki reiknast sem 31% af mældu flúori.

*** SO₂ um rjáfur reiknast 0,20 Kg/tAl

Mánuður	Meðaltal fjarlægðra þekja		Ristíðni per kerdag
	Meðaltal skv talningu	Hlutfallsleg lokun	
janúar	30,1	99,75%	0,060
febrúar	31,1	99,74%	0,070
mars	30,8	99,74%	0,057
apríl			
maí			
júní			
júlí			
ágúst			
september			
október			
nóvember			
desember			
Uppsafnað meðaltal 2016	30,7	99,74%	0,062
Starfsleyfismörk			<0,2

Kælivatnsmælingar		Olía og feiti (mg/l)
Fyrri	Steypuskáli Afriðlar	
Seinni	Steypuskáli Afriðlar	

Affallsmælingar - janúar		
Ál (mg/l)	Flúor (mg/l)	Svifagnir (mg/l)
<0,1	2,1	28
1,6	12	21
1,0	9,0	6
<0,1	3,5	4
(<50mg/l)	(<20mg/l)	(<50mg/l)

Athugasemdir með skýrslu: Rekstur gekk vel á fyrsta ársfjórðungi ársins. Allar mælingar eru innan þeirra marka sem sett eru í starfsleyfi, sbr. töflur að ofan.