



UST

Umhverfisstofnun

Environment and Food Agency of Iceland

Skipulagsstofnun
Jakob Gunnarsson
Laugavegi 166
150 Reykjavík

Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavík, Iceland

☎ (+354) 591 2000
Fax (+354) 591 2010

umhverfisstofnun@ust.is
www.umhverfisstofnun.is


Reykjavík, 18. maí 2007
Tilvísun: UST20070400121/bs


Nesjavallalína 2, 145 kV - lagning jarðstrengs. Umsögn um matsskyldu

Vísað er til bréfs Skipulagsstofnunar dags. 21. apríl 2007 þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Umrædd framkvæmd felst í lagningu 24,4 km jarðstrengs frá Nesjavöllum að Geithálsi. Jarðstrengsleiðin mun fylgja röskuðum svæðum eins og unnt er og mun að verulegu leyti verða innan veghelgunarsvæðis Nesjavallaleiðar og Hafravatnsvegjar. Skurðurinn verður að lágmarki 1,25 m á dýpt og u.þ.b. 1,3-1,6 m breiður. Sandur sem settur verður næst strengnum verður fenginn hjá efnissólum á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er gert ráð fyrir slóðagerð vegna lagningar jarðstrengsins svo nokkru nemi. Gróðurfar einkennist af graslendi sem sáð hefur verið til í kjölfar fyrri framkvæmda á strengleiðinni. Hluti strengleiðar liggur um fjarsvæði vatnsverndar og þarf þar að haga framkvæmdum í samræmi við ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns.

Að teknu tilliti til ofangreindra atriða telur Umhverfisstofnun ekki líklegt að lagning jarðstrengs frá Nesjavöllum að Geithálsi muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér.

Virðingarfyllt

Björn Stefánsson


Helgi Jónsson
Forstöðumaður