

Olúdreifing ehf
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Akureyri, 1. júlí 2022
UST202203-068/G.S.Á.
08.06.02

Varðar þrýstiprófanir á lögnum nr. 350.60.00 og 350.65.00 hjá Olúdreifingu ehf., Grundarfirði.

Umhverfisstofnun barst með tölvupósti þann 13. maí sl., niðurstöður þrýstiprófana á löndunarlögn nr. 350.60.00 og afgreiðslulögn nr. 350.65.00 í olíubirgðastöð Olúdreifingar ehf., Grundarfirði. Mælingarnar voru framkvæmdar 9. og 18. október 2018. Þrýstingi var lyft upp í prófunarþrýsting, tæplega 12 bör og prófað var í 4 klst. Þrýstingsbreytingar voru skráðar á 15 mínútna fresti. Hitabreytingar yfir daginn voru um 3° og var hitastig á prófunartímanum um 5-8°C.

Rabin Geysir ODR framkvæmdi mælingarnar og var hún yfirfarin af Ólafi Má Símonarsyni ODR. Meðfylgjandi niðurstöður sýna að lagnirnar stóðust þrýstingspróf.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnum.

Minnt er á að þrýstiprófa skal niðurgrafnar olíulagnir og löndunarlagnir á að a.m.k. 5 ára fresti skv. reglugerð nr 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst,

Guðbjörg Stella Árnadóttir
Sérfræðingur
Sigríður Kristinsdóttir
Teymisstjóri