

2

PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



lögn nr 1 B203

Fyrirtæki:	Gallon ehf.	Staðsetning:	Prýstiprófa löndunarlagnir og afgreiðslulögn olíubryggju	Dags. prófuna:	3.06.2023
Prófunarlota:	4	Prófunarbrýstingur:	10 Bar	Prófunartími:	4 Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
	6"	4			Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Gasolín
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:		Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Prýsti og hitastigskráning:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Kvörðunarovottorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hitastig í kringum 20°C

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Undirskrift eftirlitsmans: