

Gallon ehf.
Borgartún 26
105 Reykjavík

Akureyri, 6.6.2024
UST202401-161/G.S.Á.
08.06.02

Efni: Þrýstiprófun á fimm eldsneytislögnum Gallon ehf. ID 185, í birgðastöðinni, Örfirisey, Reykjavík.

Umhverfisstofnun bárust þann 19. apríl sl. niðurstöður þrýstiprófunar á fimm eldsneytislögnum í olíubirgðastöð rekstraraðila í Örfirisey.

- P101095 og P101108: MGO og AGO löndun
- P101107, P101342 og P102109: Geymar 6 & 15, bensín löndun og lestun

Prófunin fór fram daganna 5. - 8. desember 2023. Þrýstingi var lyft upp í prófunarþrýsting, rúm10 bör og prófað í 4 klst. Hitastig var frá -1°C - 1°C. Þrýstingsbreytingar voru skráðar á 15 mín fresti.

Meðfylgjandi er samantektarblað um prófunina.

Lagnirnar stóðust prófunina og Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemd við áframhaldandi notkun þeirra.

Þrýstiprófa skal niðurgrafnar olíulagnir og löndunarlagnir á að a.m.k. 5 ára fresti skv. reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst

Guðbjörg Stella Árnadóttir
sérfræðingur

Sigríður Kristinsdóttir
teymisstjóri