



Niðurstöður mælinga



Nesvegur 5 ehf
Hellnafelli 6
350 Grundarfjörður

Skýrsla nr.: 36355-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 18.9.2024
Dags. rannsóknar: 19.9.2024
Sýnataka: Nesvegur 5 ehf
Tengiliður: Víðir Björnsson
Starfsstöð: Nesvegur 5 ehf. - Ásmundarnes

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-11784	Innrennsli - 18.09.2024, kl.07:00			
	Svifagnir (TSS)	< 2 mg/L +/- 19%		EN 872:2005
	COD	< 3 mg/L +/- 15%		HACH - Aðferð 8000
	Heildar fosfór P	< 0,1 mg/L +/- 11%		HACH - Aðferð 8190
24-11785	Frárennsli - 18.09.2024, kl.07:00			
	Svifagnir (TSS)	< 2 mg/L +/- 19%		EN 872:2005
	COD	< 3 mg/L +/- 15%		HACH - Aðferð 8000
	Heildar fosfór P	< 0,1 mg/L +/- 11%		HACH - Aðferð 8190
	Heildar köfnunarefni N	0,8 mg/L +/- 18%		HACH - Aðferð 10071

Kópavogur, 20.9.2024

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Magnús Snær Árnason
Sérfræðingur