

Brim hf.
Jörgen Sverrisson
Hafnarbyggð 7
690 Vopnafirði

Reykjavík, 8. mars 2021
UST202001-417/gf
08.10.02

Varðar þrýstiprófun á lýsislögn hjá Brim hf. fiskimjölsverksmiðju á Vopnafirði

Umhverfisstofnun hefur borist niðurstaða þrýstiprófunar á DN150 útskipunarlögn fyrir lýsi í fiskimjölsverksmiðju Brim hf. á Vopnafirði. Mælingarnar voru framkvæmdar 2. október 2020 við 4,2 bara þrýsting.

Bílar og Vélar hf. á Vopnafirði framkvæmdi mælinguna og var hún yfirfarin af Hlyni Sigurgeirssyni. Meðfylgjandi niðurstöður sýna að lagnirnar stóðust þrýstingsprófun.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnunum.

Þrýstiprófa skal niðurgrafnar olíu- og lýsislagnir og löndunarlagnir á að a.m.k. 5 ára fresti skv. reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst,

Gottskálk Friðgeirsson

Halla Einarsdóttir
teymisstjóri

Afrit:

Heilbrigðisnefnd Austurlands