

Olíudreifing ehf.
Gestur Guðjónsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Reykjavík 5. febrúar 2020
UST202002-043/gf
08.06.02

Varðar þrýstiprófun lagnar Olíudreifingar ehf. nr. 345.60.00 í Flatey á Breiðafirði


Umhverfisstofnun barst í janúar sl. niðurstöður þrýstiprófunar á lögn nr. 345.60.00 í Flatey á Breiðafirði. Prófunin fór fram 23. september 2015. Lögnin er plastlögn UPP 15% sýnileg á yfirborði annars niðurgrafín.

Þrýstingi var lyft upp í prófunarþrýsting, tæp 11 bör og prófað í 4 klst. Síriti af gerðinni Campell CR850 vaktaði og skráði þrýstingsbreytingar.

Meðfylgjandi eru samantektarblað um prófunina. Lögnin stóðust prófanir.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögninni. Þrýstiprófa skal að lágmarki á fimm ára fresti.

Virðingarfyllst,


Gottskálk Friðgeirsson


Halla Einarsson
teymisstjóri

Afrit:
Heilbrigðisnefnd Vesturlandssvæðis



Þrýstiprófunarskýrsla

Umhverfisstofnun
Áb. <u>GF</u>
<u>05 FEB 2020</u>
<u>08.06.02</u>
Tilv. <u>USTADZ002-043</u>

Staður :

Flatey Breiðafirði

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

345.60.00 Lögn er plastlögn UPP 15% sýnileg annars niðurgráfin

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í tæp 11 bór og var þrýstingur náð kl: 11:40. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingnum.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
23.09.2015	11:40	10,95	8,92	7,55	Gasolía
	11:55	10,91	8,83	7,63	
	12:10	10,88	9,48	7,66	
	12:25	10,85	10,42	7,74	
	12:40	10,82	11,12	7,58	
	12:55	10,78	11,81	8,07	
	13:10	10,75	12,50	8,08	
	13:25	10,73	11,76	7,58	
	13:40	10,71	12,07	7,58	
	13:55	10,68	12,09	7,54	
	14:10	10,66	12,85	7,77	
	14:25	10,64	14,72	7,96	
	14:40	10,62	15,59	7,89	
	14:55	10,60	15,59	7,91	
	15:10	10,58	15,60	7,90	
	15:25	10,57	14,45	7,88	
	15:40	10,56	11,93	7,74	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Ólafur Már Simonarson

Ólafur Már Simonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Valur Þór Valsson

Valur Þór Valsson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

5. febrúar 2020



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunaryrvarmaeftirlit

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999